



REFUGEE FLOOR



Tempat perlindungan sementara atau pusat evakuasi jika terjadi bencana yang tidak dikehendaki

> 24 LANTAI / > 120 M

Bangunan lebih dari 24 lantai atau lebih dari 120 m harus menyediakan *Refuge Floor* sebesar 1 lantai penuh atau lebih dengan ketentuan:



- **Paling sedikit 50% dari area kotor** (gross area) lantai penyelamatan harus dirancang sebagai area berkumpul (holding area) yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik dan **tidak digunakan sebagai area komersial** dengan memakai material yang tidak mudah terbakar
- Konstruksi dengan **tingkat ketahanan api ≥ 2 jam**, bebas asap, mempunyai sistem ventilasi dan penerangan terpisah serta selalu berfungsi dalam keadaan darurat;
- Tangga kebakaran harus berhenti di *Refuge Floor* sebelum menuju jalan keluar lantai berikutnya.
- **Jarak antar *Refuge Floor*** setiap interval Maks.16 lantai dan/atau Maks. 80 m

LANTAI REFUGEE

