



## JARAK BEBAS BASEMEN

Jarak minimum yang diperkenankan dari dinding terdalam basement ditambah 30 cm sampai batas lahan perencanaan

Jarak bebas basemen harus berjarak minimum 3 m dari batas lahan perencanaan

Jarak bebas basemen pada BANGUNAN TINGGI MAKS. 4 LANTAI :

- min. 3 m dari GSJ / GSK /saluran
- min. 1 m terhadap lahan perencanaan lain, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap persil/ perpetakan sekitar.

