



## JALUR MOBIL PEMADAM KEBAKARAN

DIHITUNG SEBAGAI KDH



selama menggunakan material yg meresapkan air

- ✓ **BUKAN** bagian dari jalur sirkulasi internal untuk kegiatan operasional dan servis.
- ✓ **KHUSUS** untuk akses pemadam kebakaran, **BUKAN** untuk kegiatan yang lain, termasuk parkir kendaraan.
- ✓ MAKS. 50% dari batasan KDH .
- ✓ MAKS. 5% dari total lahan Perencanaan dan merupakan bagian dari batasan KDH pada Sub zona KDB rendah.

TIDAK DIHITUNG KDH

- × Perkerasan Mobil Pemadam kebakaran/  
Hardstanding

